Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE - DiT
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Class.: [34.43.01/208.62.6/2021]
Allegati: -

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mase.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 14476] (WEB-VIA-VIA100000138) ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)**: Progetto "Regione AWS Europe (Milan) - Espansione - Datacenter Edificio A nel comune di Zibido San Giacomo (MI)".
Proponente: Amazon Data Services Italy S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006
Richiesta integrazioni.

e p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.mase.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano
sabap-mi@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP

Alla Amazon Data Services Italy S.r.l.
amazondataservicesitaly@legalmail.it

Con riferimento al procedimento in oggetto, si richiama la nota prot. n. 5512 del 10/02/2026 con cui questa Direzione generale ha chiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di comunicare, una volta esaminata la documentazione presentata dal Proponente, l'eventuale

necessità di acquisire integrazioni documentali o di trasmettere direttamente il proprio parere endoprocedimentale.

Considerato che la competente Soprintendenza ABAP ha riscontrato a quanto richiesto rappresentando la necessità di approfondimenti progettuali (nota prot. n. 6425 del 23/02/2026), questa Direzione generale ABAP, tenendo conto della suddetta nota, chiede che la documentazione prodotta dalla Società proponente venga integrata come di seguito riportato.

- Valutare la visibilità dell'impianto da punti di vista significativi del paesaggio agreste circostante, con particolare attenzione alla percorrenza della viabilità lenta (alzaia Naviglio, strada per Moirago, strada per Casiglio) e valutando, a tal riguardo, la necessità di implementare e restaurare le fasce vegetazionali perimetrali all'area.
- Analizzare l'eventuale interferenza e l'effetto cumulativo del nuovo impianto rispetto ai circostanti (in particolare l'impianto in costruzione a Noviglio), valutando l'eventuale possibilità di rischi sul paesaggio dovuti all'accumulo di potenze elettriche e termiche di grande rilevanza su un territorio limitato. In particolare, dovrà essere individuato il numero e la potenza dei generatori dei gruppi di continuità previsti, valutando anche un eventuale protocollo per l'accensione a rotazione dei generatori durante gli interventi di manutenzione in modo da ridurre le emissioni. Parimenti dovrà essere verificata l'assenza di interferenze sensibili sulle acque superficiali provocate dalla concentrazione di Data Center in questo settore della Città Metropolitana.

Alla Società proponente si chiede, infine, di fare esplicito riferimento alla presente nota all'interno della documentazione integrativa prodotta.

La funzionaria del Servizio V
Arch. Sara Priolo – UOTT n. 7 Lombardia

La funzionaria del Servizio V
Arch. Serena Bisogno - Responsabile UOTT n. 7 Lombardia

La Dirigente del Servizio V
Arch. Isabella FERA

isabella fera
MINISTERO DELLA CULTURA
03.03.2026 11:47:24 GMT+01:00